



POPRAVKI

Popravek Smernice SZPV 407

Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav (izdaja 01/12; glej www.szpv.si)

3. stran, tabela, 1. vrstica, 1.stolpec:

besedilo: „Dimvodna naprava“

se glasi: „Dimovodna naprava“

6. stran, odstavek (7):

besedilo: „Prvi (1) in drugi (2) odstavek ne veljata za gospodinjske“

se glasi: „Prvi (1) in drugi (2) odstavek točke 3 ne veljata za gospodinjske“

7. stran, Pojasnilo (v okvirju), 6. odstavek, 1. alineja:

besedilo: „se dimi plini odvajajo s pomočjo teh ventilatorjev“


se glasi: „se dimni plini odvajajo s pomočjo teh ventilatorjev“

13. stran, odstavek (5), sredina strani:


besedilo: „Klasifikacijska temperatura po SIST EN 1094-2 mora biti enaka ali manjša, kot je dovoljena temperatura“

se glasi: „Klasifikacijska temperatura po SIST EN 1094 mora biti enaka ali večja, kot je dovoljena temperatura“

22. stran, PRILOGA, risbi 28 in 29: diagram v risbi 28 se zamenja z diagramom v risbi 29:



Pravilno: Risba 28



Risba 29

Pripravila:

Mateja Gris,
generalna sekretarka SZPV

mag. Aleš Drnovšek, l.r.
vodja sekcije za predpise SZPV